



У складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), према коме заинтересовано лице може, у писаном облику затражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом, дајемо одговор на Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 6/2018 – **Јавна набавка радова – радови на реконструкцији електричних инсталација и система за дојаву пожара на објекту „Д“ II фаза Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу дана 20.06.2018.** године, од заинтересованог понуђача за учешће у поступку.

Питање:

Поштована,

Одговор који сте дали на другој страни у вези централе је са техничког аспекта бесмислен!

Централа коју сте навели у одговору има сасвим други протокол (**ESP-Hochiki, Japan**) од опреме коју сада тражите, а то је **ESSERBUS-ESSER by Honeywell, Nemačka!**

Ако је тачно ово што сте навели као одговор, ви ћете морати да поништите тендер и да спремите ваљану спецификацију!

Зато што наведена опрема ни у ком случају није компатибилна са наведеном централом и њеним протоколом!

Одговор:

Комисија за јавне набавке разматрала је КД и донела је одлуку да изврши Измену и допуну конкурсне документације који можете пронаћи на Порталу јавни набавки као и на сајту Наручиоца.

Комисија за јавне набавке