



Бр. 01-1/2055

03.08.2017 год.

КРАГУЈЕВАЦ

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), према коме заинтересовано лице може, у писаном облику затражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом, дајемо одговор на Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 7/2017 – радови на реконструкцији електричних инсталација и система за дојаву од пожара на објекту „Д“, примљен путем и-мејла дана 02.08.2017. године, од заинтересованог понуђача за учешће у поступку.

Питање:

1. У позицијама 4.2 и 5.5 тендера стоји податак да је снага светиљке 21W, а флукс 3410lm. Молимо за додатно појашњење који модел треба нудити. Модел сличан типу SM120V LED27S/840 PSU W20L120 (27W, 2700lm) или SM120V LED37S/840 PSU W20L120 (34,2W, 3700lm).
2. У позицијама 4.2, 4.3, 4.5, 5.5, 5.6 и 6.13 тендера стоји податак да су светиљке димабилне, а у ознаци модела се траже ON/OFF варијанта (PSU). Молимо за додатно појашњење који модел треба нудити, димабилан или не.
3. У позицији 5.2 тражи се да светиљка буде IP40, IK07. Молимо за додатно појашњење да ли је прихватљиво нудити модел IP40, IK02.
4. У позицији 5.4 тражи се флуо светиљка, а дати су описи за LED модел. Молимо за додатно појашњење који модел треба нудити, флуо или LED.

Одговор:

1. Модел светиљка који треба нудити је 27W,2700lm.
2. Све светиљке треба да буду PSU без димовања.
3. Прихватљиво је да буде модел IK02.
4. Потребно је нудити LED светиљке.

Комисија за јавну набавку